

ПРОТОКОЛ № 3 - 21

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности

Киренского муниципального образования

г. Киренск

13 декабря 2021 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Глава Киренского МО,
Председатель КЧС и ОПБ:

Вициамов А.В.

СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ:

Главный специалист по делам ГО, ЧС И ОПБ
администрации Киренского МО:

Сафонова И.Ф.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Заместитель Главы по ЖКХ,
энергетики и транспорта:

Корзенников А.И.

Начальник отдела ЖКХ,
энергетики и транспорта администрации:

Войтов М.А.

Старший государственный инспектор по маломерным судам Киренского инспекторского участка Центра ГИМС (управление) ГУ МЧС России по Иркутской области

Залуцкий А.В.

Представитель ООО «Теплоснабжение»:

Резников С.В.

Начальник ПСЧ № 39 ФГКУ
«14 ОФПС МЧС России по Иркутской области»

Малков Д.А.

ПРИГЛАШЕНЫ:

Прокурор района,
старший советник юстиции:

Макеев С.В.

Старший помощник прокурора района:

Ноговицына Е.С.

Начальник Управления образования
администрации Киренского муниципального района

Звягинцева О.П.

Заместитель Председателя комитета – начальник
отдела по ЭТС и ЖКХ администрации Киренского
муниципального района:

Вытовтова О.А.

Врио начальника отделения судебных
приставов Киренского РОСП

Нетесова М.А.

Председатель комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района

Кравченко И.А.

1. Об организации неснижаемого запаса топлива на котельных ООО «Теплоснабжение»

(Вициамов А.В., Резников С.В., Звягинцева О.П.)

По информации Главы Киренского МО - Вициамова А.В., на котельных ООО «Теплоснабжение» отсутствует нормативный эксплуатационный запас топлива (угля). Запас угля хватит на 1,5 - 2 часа, что не соответствует Приказу Министерства энергетики РФ от 10.08.2021 г № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» наличие нормативного запаса топлива должно быть: твердого - 45 суток, жидкого - 30 суток. О подвозе угля и дизельного топлива информация отсутствует, что может привести к критической ситуации. Также стоит учесть, что температура воздуха минус 26 °С, в ближайшие дни ожидается похолодание до минус 40-45 °С. Имеются акты проверки на предмет поддержания теплового режима на котельных г. Киренска.

По информации представителя ООО «Теплоснабжение» Резникова С.В.: в г. Киренск едут две машины, объемом 80 тонн из г. Черемхово. Подвоз топлива ежедневный, причина отсутствия топлива: задержка машин в дороге, по каким причинам, не известно. Направлено обращение в управление образования администрации Киренского муниципального района на поставку в долг (для страховки) 20 тонн угля, согласие от управления образования получено. До прихода угля, срыва по обеспечению теплом не будет. Также имеются билеты, но возможно они не понадобятся. Водители и погрузчики имеются. Подвоз жидкого топлива осуществляется ежедневно, в количестве 30 тонн.

По информации начальника управления образования администрации Киренского муниципального района - Звягинцевой О.П.: звонок от представителя ООО «Теплоснабжение» по обращению поставки угля в количестве 20 тонн был 20 минут назад, официального обращения не было. Данный вопрос должен решаться через администрацию Киренского муниципального района, после получения официального письма.

1.1. Принять информацию Главы Киренского МО - Вициамова А.В., представителя ООО «Теплоснабжение» - Резникова С.В., начальника управления образования администрации Киренского муниципального района - Звягинцевой О.П. к сведению.

1.2. Генеральному директору ООО Теплоснабжение Суханову Р.В.:

- направить обращение в администрацию Киренского муниципального района по выдаче в долг твердого топлива в количестве 20 тонн, а также гарантийное письмо по возврату угля;

- предоставить в администрацию Киренского городского поселения, в администрацию Киренского муниципального района, в МКУ «ЕДДС-112» администрации Киренского муниципального района график по доставке твердого и жидкого топлива с указанием времени подвоза, объемов и запаса, а также мероприятия по сохранению теплового режима на котельных г. Киренск.

Срок: до 17.00 текущего дня.

- докладывать в МКУ «ЕДДС - 112» администрации Киренского муниципального района (тел. 8-964-124-84-34, 4-32-33) о ходе подвоза твердого и жидкого топлива на котельные с указанием времени подвоза, объемов и запаса.

Срок: до создания нормативного запаса топлива в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 10.08.2021 г № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», а именно: твердого должно быть - 45 суток, жидкого - 30 суток.

1.4. Начальнику отдела ЖКХ, энергетики и транспорта - Войтову М.А. осуществлять мониторинг котельных ООО «Теплоснабжение» на предмет запаса и объема топлива с составлением соответствующих актов.

Срок: до создания нормативного запаса топлива.

Председатель КЧС и ОПБ:



Вициамов А.В.

Секретарь КЧС и ОПБ администрации
Киренского городского поселения :

